

全Ｌ協保安・業務Ｇ８第１３６号

令和８年９月９日

会 員 各 位

（一社）全国ＬＰガス協会

供給休止中の貯槽・容器等の緊急確認及び保安業務の実施の徹底について
（お願い）

標記につきまして、経済産業省ガス安全室から別添のとおり要請がありましたので、お知らせいたします。

本年８月６日全Ｌ協保安・業務Ｇ８第１０８号付けにおいて、第一種保安物件の供給設備点検実施の要請をお知らせしたところですが、千葉県内の商業施設敷地内において、供給休止中のバルク貯槽からのガス漏えいの事故の発生という誠に遺憾な事態となりました。

これを受け、改めて同省より供給休止中の貯槽・容器等についての技術上の基準への適合状況や保安業務の実施状況の確認、不適合・未実施の場合の適切な措置と行政庁への報告、ならびに一般消費者等への注意喚起等の徹底が要請されております。

特に、不特定多数の人が利用する商業施設、学校、病院等の第一種保安物件については、急ぎ対応が求められております。

つきましては、都道府県協会におかれましては、会員に対し、また、直接会員におかれましては、関係者に対しご周知いただき、保安の確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

以 上

発信手段：Ｅメール

担当：保安・業務グループ 今市、國坂